



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4455 (1)

Плевен, .....10.10.2024 г.

ДО

**РАДОСЛАВ ЦВЕТКОВ - ИЗП. ДИРЕКТОР НА**  
**„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД**  
БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №159  
БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР  
РАЙОН МЛАДОСТ  
ОБЛАСТ СОФИЯ  
1784 ГР. СОФИЯ

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на заведение за бързо обслужване-снек бар, находящо се в ПИ №80501.801.234, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен“

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №4455/02.10.2024 г. на РИОСВ-Плевен за ИП „Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на заведение за бързо обслужване-снек бар, находящо се в ПИ №80501.801.234, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен“, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на заведение за бързо обслужване-снек бар, находящо се в ПИ №80501.801.234, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. ИП предвижда изграждане на външно кабелно електрозахранване ниско напрежение (НН) на заведение за бързо обслужване-снек бар, находящо се в ПИ №80501.801.234 (ул. „Отец Паисий“ №12), гр. Червен бряг. При реализирането на ИП ще се извършат следните строително-монтажни дейности: направа на изкоп 0,8/0,4 м за полагане на кабел НН и PVC тръби ф110/3,2 мм с дължина 63,50 м; направа на изкоп 0,9/0,4 м за полагане на PVC тръби ф110/3,2 мм при пресичане ул. „Цар Борис“ с дължина 11,00 м; изграждане на нова подземна кабелна линия НН с кабел НН тип САВТ 4x70 за електромерно табло ТЕ.1 с дължина 82,00 м; монтиране на ново електромерно табло с полиестерен корпус тип ТЕПО 1-П за вкопаване - 1 бр.; демонтиране на съществуваща стенна разпределителна кутия (монтирана на фасада на сграда в ПИ №80501.801.234) и съществуващо електромерно табло.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Началото на кабелното трасе започва от съществуваща РК (монтирана пред ПИ №80501.801.307) в ПИ №80501.801.289(общинска публична собственост, начин на трайно ползване: за второстепенна улица), пресича ул. „Цар Борис” между о.т.158 и о.т.153. Трасето продължава на североизток към о.т. 147 по тротоара с четните номера на ул. „Отец Паисий” (ПИ №80501.801.236 - общинска публична собственост, начин на трайно ползване: за второстепенна улица). Трасето свършва в ново електромерно табло ТЕ.1, предвидено за монтаж пред ПИ №80501.801.234. Кабелът ще се полага/изтегля на дъното на изкоп 0,8/0,4 м върху подложка с дебелина 10 см от дребнозърнест пясък или пресята пръст; в 2 PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух, детайл по разрез 2-2; в PVC тръби ф110/3,2 мм, положени в изкоп 0,8/0,4 м, детайл по разрез 3-3.

ИП не е свързано с промяна на начина на трайно ползване и/или на предназначението на имота. Не се очаква образуване на отпадъчни води във връзка с реализацията на ИП. Няма да се променя съществуваща пътна инфраструктура.

ПИ №80501.801.234, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Отец Паисий“ №12, е с площ 421 кв. м, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10 м)“, съгласно Скица №15-589779-10.06.2024 г. на СГКК – гр. Плевен.

2. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ (на отстояние около 0.5 км) е:

- BG0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; урбанизирана територия) и **характера** („Изграждане на външно кабелно електрозахранване НН на заведение за бързо обслужване-снек бар, находящо се в ПИ №80501.801.234, гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен“) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001014 “Карлуково”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001014 “Карлуково”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

• Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 “Карлуково”.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.*

С уважение,

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**

Директор на РИОСВ-Плевен

