



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №4759 *1/1*  
Плевен, ...*М.М.*..... 2024 г.

**ДО**  
**Г-Н АНГЕЛ ЛАЛЕВ – УПРАВИТЕЛ НА**  
**„БЪЛГАРСКА ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ ЕООД**  
УЛ. „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ №2  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  
5770, ГР. ЛУКОВИТ

**Относно:** *Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 999 kW и кабелна линия за присъединяването ѝ към електрическата мрежа” в част от ПИ №44327.243.12, гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч (проектен номер ПИ №44327.243.489, гр. Луковит)*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАЛЕВ,**

Във връзка с Ваше уведомление с вх. №4759/21.10.2024 г. на РИОСВ – Плевен за ИП “Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 999 kW и кабелна линия за присъединяването ѝ към електрическата мрежа” в част от ПИ №44327.243.12, гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч (проектен номер ПИ №44327.243.489, гр. Луковит), на основание чл. 6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

ИП “Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 999 kW и кабелна линия за присъединяването ѝ към електрическата мрежа” в част от ПИ №44327.243.12, гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч (проектен номер ПИ №44327.243.489, гр. Луковит), попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 999 kW в част от ПИ №44327.243.12, гр. Луковит, м. „Бяло поле“, с проектен идентификатор 44327.243.489, за който е обособен урегулиран поземлен имот УПИ I-243.489, с площ 11777 кв. м. За реализиране на ИП ще се проведе процедура по промяна предназначението на „зеделската земя“ в „урбанизирана територия“ и определяне на устройствен режим – „за фотоволтаична електроцентрала“ за имота. ИП е в съответствие с ОУП на община Луковит, одобрен с Решение №82/25.04.2024 г. на Общински съвет Луковит. За частично изменение на ОУП на община Луковит и ПУП – ПРЗ на част от ПИ №44327.243.12, гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч има проведена процедура по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, приключила с писмо изх. №901(1)/21.02.2024 г. на РИОСВ – Плевен.

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа, съгласно приложено Становище на „ЕРМ Запад“ ЕАД, ще се извърши към ВЛ 20 kV Роса; п/ст (в/ст) Луковит; извод Роса.

Трасето на кабелната линия 20 kV, която ще бъде изпълнена с подземен кабел, преминаваща през ПИ №44327.254.14 и ПИ №44327.254.17, гр. Луковит. Дълбочината на кабелното трасе е 0,8 м. Изкопната земна маса ще се използва за зариване и уплътняване на изкопите след полагане на кабелите. При полагането на подземната кабелна линия 20 kV няма да се използва взрив.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
е-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/> стр. 1 от 2



ПИ №44327.243.489, гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч е с площ 11777 кв.м, вид територия – Земеделска и начин на трайно ползване – Друг вид земеделска земя (съгласно Скица – Проект №15-945673-18.09.2024 г., издадена от СГКК – гр. Ловеч).

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположена защитена зона е BG0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.53/25.06.2021 г.).

4. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (не попада в защитени зони) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001014 “Карлуково”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001014 “Карлуково”;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0001014 “Карлуково”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

