



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2755⁽¹⁾
Плевен, ... 05.07 2024 г.

ДО

Г-Н ВЛАДИМИР ДАСКАЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПВ ПОЙНТ“ ЕООД
Р-Н „ОВЧА КУПЕЛ“
УЛ. „БОСИЛЕК“ № 5
ГР. СОФИЯ

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV” в ПИ № 06495.199.29, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 2755/04.06.2024 г. на РИОСВ – Плевен за ИП “Изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV” в ПИ № 06495.199.29, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на повишаваща подстанция 33/110 kV” в ПИ № 06495.199.29, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова повишаваща подстанция СрН/110 kV в ПИ № 06495.199.29, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен. Целта на ИП е присъединяване на нова фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност до 35 MW, намираща се в имоти 05921.500.6; 05921.500.7; 05921.500.10; 05921.500.13; 05921.500.27; 05921.500.7; 05921.280.9; 05921.280.10; 05921.280.11 и 05921.280.15 в с. Бохот и имоти 06495.199.2; 06495.199.3; 06495.199.4; 06495.199.5; 06495.199.7 и 06495.199.8 в с. Брестовец общ. Плевен, обл. Плевен към преносната електрическа мрежа. За ФЕЦ има проведена процедура по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – Решение № ПН 67-ОС/2023 г. на РИОСВ – Плевен. Присъединяването на новата повишаваща подстанция към преносната електрическа мрежа 110 kV, ще се изпълни посредством изграждане на нова възлова станция 110kV и разкъсване на съществуваща въздушна линия ВЛ 110 kV „Горталов”. Новата повишаваща подстанция ще се присъедини към поле в новата възлова станция 110kV /предмет на друг проект/. Предвижда се новата възлова станция и подстанция да са разположени непосредствено една до друга. Повишаващата подстанция ще бъде оборудвана с открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV, трифазен силов трансформатор 110/33kV и комплектна разпределителна уредба (КРУ) 33kV.

Подстанция на ФЕЦ 33/110 kV ще се изгради на страна 110 kV по схема “Блок линия - трансформатор”. Откритата уредба 110 kV ще се състои от едно поле: Предвижда се подстанцията да се изгради на един етап.

В уредба ОРУ 110kV ще се монтират съоръженията изграждащи полето, а именно: силов трансформатор Т1 с мощност 40/50MVA, прекъсвач, токови и напреженови измервателни



трансформатори, линеен разединител с два заземителни ножа, заземителен разединител, подпорни изолатори, вентилни отводители и активно съпротивление. Ще бъде изградена и нова комплектна разпределително уредба КРУ 33kV.

Силовият трансформатор е маслен, за открит монтаж, повишаващ, с номинална мощност в режим ONAN/ONAF съответно 40/50 MVA и преводно отношение $110 \pm 12 \times 1,25\% 33 \text{ kV}$. Групата на свързване на намотките на трансформаторът е YNyn0+d. В неутралата на трансформатора на страна 110kV ще има вграден токов трансформатор с преводно отношение 300/5A и клас на ядрото 5P30. Мощността на ядрото ще се определи при изготвянето на предстоящите работни проекти.

Силовия трансформатор ще монтира върху специално проектиран фундамент - чакълено трансформаторно легло. Съгласно член 353 на Наредба № Ю-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар под силовите трансформатори трябва да се изгради маслосъбирател. Размерите на леглото са такива, че от най-външния ръб до края на трансформатора разстоянието да е най-малко 600mm. Трансформаторното легло е оразмерено да поеме пълния обем от намиращото се в трансформатора масло.

Подстанцията на ФЕЦ 33/110 kV на страна 33 kV ще се изгради по схема „Единична шинна система“, като комплектна разпределителна уредба (КРУ). Уредба КРУ се състои от един трансформаторен извод с мерене на ШС, четири броя кабелни въвода от ФЕЦ, един кабелен извод за трансформатор собствени нужди, един кабелен извод компенсация.

Шкафовете КРУ ще са за закрит монтаж, с елегазова вътрешна изолация, за номинално напрежение 33 kV, номинален ток на ШС 1250A, ток на термична устойчивост 25kA. КРУ 33kV да бъдат оборудвани с вакуумни прекъсвачи, токови измервателни трансформатори, заземителни ножове, вентилни отводи и индикатори за напрежение. В шкафовете на трансформаторните входове ще има монтирани и напреженови измервателни трансформатори, както и надстройки с напреженови измервателни трансформатори за мерене на шини.

ИП не е свързано с промяна начина на трайно ползване или промяна предназначението на имоти.

ПИ № 06495.199.29, з-ще с. Брестовец, общ. Плевен е с площ 2660 кв. м, вид територия - урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект (съгласно скица № 15-1296925-08.12.2023 г., издадена от СГКК- гр. Плевен).

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

3. ИП попада в следните защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.);

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

4. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на:

- ЗЗ BG0000240 „Студенец“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, определен от Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.);

- 33 BG0000240 „Студенец“, за опазване на дивите птици, определен от Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008), изменена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С оглед гореизложеното, отчитайки, че за намеренията има проведени процедури по реда на ЗООС и ЗБР, местоположението (реализира се в урбанизирана територия) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“; природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 „Студенец“;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ППП, вкл. и от същия вид в района, върху природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир.д-я АФПД
З-я Директор РИОСВ Плевен
Съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен