



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 3270 (5)
Плевен, 11.08.2025 г.

ДО
ИНЖ. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА
ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3
ГР. ЯБЛАНИЦА – 5750

На Ваши изх. № 01-1662/19.06.2025 г.
№ 01-1662-(1)/26.06.2025 г.
№ 01-1662-(2)/02.07.2025 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на напорен резервоар $V=200$ m^3 в кв. „Шумака“, ПИ с идентификатор 87014.67.18 по КККР на гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЙДЕНОВ,

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 3270/19.06.2025 г. (допълнителна информация с вх. № 3270(1)/26.06.2025 г., вх. № 3270(2)/02.07.2025 г. и вх. № 3270(4)/05.08.2025г.) на РИОСВ – Плевен, за ИП „Изграждане на напорен резервоар $V=200$ m^3 в ПИ с идентификатор 87014.67.18 по КККР на гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч“ на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., с вс. изм. и доп.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

1. ИП предвижда до съществуващия резервоар, захранващ кв. „Шумака“ да се изгради нов напорен резервоар $V=200$ m^3 в ПИ с идентификатор 87014.67.18 по КККР на гр. Ябланица, който да отговаря на увеличените потребности за водоснабдяване. В проекта се предвижда от вътрешната водопроводна мрежа на кв. „Шумака“ да се водоснабди и южната промишлена зона на гр. Ябланица, която се намира в непосредствена близост до квартала.

Реализирането на ИП включва следните СМР: изкопни работи - машинно и ръчно, изграждане на резервоар с прилежащите му тръбопроводни системи, фасонни части и арматури.

Реализацията на ИП е във връзка с одобрен проект: „Изграждане и реконструкция на хранителен водопровод и вътрешна водопроводна мрежа в кв. „Шумака“, гр. Ябланица“. Оградата за СОЗ за пояс I попада в ПИ с идентификатор 87014.67.19 по КККР на гр. Ябланица. Предвижда се формиране на минимални количества отпадъчни води, получени при дезинфекцията и промиването на водопроводите, които ще бъдат отвеждани в мобилен резервоар и предавани за пречистване в селищна ПСОВ. Генерираните строителни отпадъци при реализацията на ИП ще се предават за оползотворяване на лица по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Съгласно представени:

- Акт за частна общинска собственост с № 1955/16.01.2015 г., утвърден от Кмет на Община Ябланица и Скица № 15-894467/03.09.2024 г., издадена от СГКК-Ловеч, ПИ с идентификатор 87014.67.18, гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч е с площ 14947 м², земеделска територия с НТП „Нива“;

- Акт за публична общинска собственост с № 1956/16.01.2015 г., утвърден от Кмет на Община Ябланица и Скица № 15-894488/03.09.2024 г., издадена от СГКК-Ловеч, ПИ с идентификатор 87014.67.19, гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч е с площ 2021 м², земеделска територия с НТП „Пасище“.

2. ПИ с идентификатори 87014.67.18 и 87014.67.19, гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

3. ПИ с идентификатори 87014.67.18 и 87014.67.19, гр. Ябланица, общ. Ябланица, обл. Ловеч, не попадат в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона (на около 2,7 км) от мрежата НАТУРА 2000 е:

- BG0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

4. При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира следното:

- съгласно становище на БДДР – Плевен с изх. №ПУ-01-580(1)/05.08.2025г., вх. №3270(4)/05.08.2025г. на РИОСВ – Плевен, реализирането на ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и не се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху водите, зоните за защита на води и водните екосистеми, при условие че се спазват мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в точка 2 от становището. Същото е публично достъпно чрез интернет страницата на БДДР – Плевен - www.bd-dunav.bg, секция „Становища за допустимост“.

5. Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000) и характера на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002109 “Васильовска планина”, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002109 “Васильовска планина”;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове животни, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с други ИП/ТПП, вкл. и от същия вид в района върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002109 "Васильовска планина".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ – Плевен

